

Додаток № 3
до Договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії від _____ № _____

Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії
(місце та дата встановлення, тип, покази, дані щодо повірки, відповідальний за збереження тощо) Основного споживача

№ з/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) засобів обліку електричної енергії за об'єктом, №	Режим роботи електроустановки		Приєднана/дозволена потужність за точкою розподілу, кВт	Категорія надійності струмоприймачів	Джерело приєднання			Відомості засобів обліку активної та реактивної електричної енергії (на момент укладення Договору)					Втрати	Об'єднання у площадку вимірювання	Група споживача	Примітка
				Кількість годин роботи на добу	Кількість робочих днів на тиждень			№ ТП/ЛЕП	Напруга на межі балансової належності, кВ	Клас напруги за точкою розподілу	Точка встановлення засобу обліку	Тип та номер засобу обліку	Транс. струму	Транс. напруги	Розрах. коеф.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

У разі зниження споживачем протягом двох розрахункових періодів середньої фактичної величини споживання електричної потужності та/або обсягу споживання електричної енергії до рівня, який нижче мінімально допустимого рівня завантаження схеми обліку (а саме, значення обсягу електричної енергії, визначеного за показами засобів обліку менше значення обсягу електричної енергії, визначеного як добуток навантаження електроустановок на мінімально допустимому рівні завантаження схеми обліку на тривалість визначеного в договорі часу роботи струмоприймачів протягом розрахункового періоду), Оператор системи має висунути вимогу до власника цих засобів обліку щодо приведення розрахункового обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів (якщо таке зниження споживання електричної потужності та/або обсягу споживання електричної енергії не передбачено проектними рішеннями), відповідно до положень ККОЕЕ.

До закінчення одного повного розрахункового періоду з дня надання вимоги вперше розрахунки за спожиту електричну енергію проводяться за показами встановлених засобів обліку. Після закінчення цього терміну та за умов, що розрахунковий облік належить споживачу та не був приведений у відповідність до вимог нормативно-технічних документів, обсяг спожитої електричної енергії розраховується, виходячи з навантаження електроустановок споживача на рівні мінімально допустимого рівня завантаження схеми обліку та визначеного в договорі часу роботи струмоприймачів.

Розрахунок обсягу споживання активної електроенергії, визначений на мінімально допустимому рівні завантаження схеми обліку: по № з/п 1 :
$$W = \sqrt{3} \times U_{\text{л}} \times I_{\text{н}} \times \cos \varphi \times T = \sqrt{3} \times 6,0 \times (50 \times 0,01) \times 0,9 \times 744 = 3479,0 \text{ кВт} \cdot \text{год}$$

• При заміні розрахункових засобів обліку активної та реактивної електричної енергії внесення змін у додаток № 3 до цього Договору не здійснюється. У цьому випадку копії актів технічної перевірки/контрольного огляду, актів про пломбування підшиваються до цього Договору.

Оператор системиСпоживач

(посада)

М.П. (підпис, П.І.Б.)
« » 20 р.

М.П.(за наявності) (підпис, П.І.Б.)
« » 20 р.

**«Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії
(місце та дата встановлення, тип, покази, дані щодо повірки, відповідальний за збереження тощо) Субспоживача»**

[illegible]

- При заміні розрахункових засобів обліку активної та реактивної електричної енергії субспоживачів внесення змін у додаток № 3 до цього Договору не здійснюється. У цьому випадку копії актів технічної перевірки/контрольного огляду, актів про плембування підшиваються до цього Договору.

~~Оператор системи~~

Споживач

(підпис, П.І.Б.)

20 p.

(підпис, П.І.Б.)

20 p.