

Додаток № 8 до Порядку надання
доступу до елементів
інфраструктури об'єктів АТ
«Миколаївобленерго»,
затвердженого наказом
АТ «Миколаївобленерго»
від 20.06.2023 №310

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій

АТ «Миколаївобленерго» _04 березня 2025р. був виявлений факт незаконного використання об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання:

Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

№	Найменування обладнання	Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор	Адреса розташування
1	Кабель інтернет мережі, розташований на опорах ПЛ-10кВ	ПЛ-10кВ ф531 оп204/54,205/53, 206/52 (3шт)	с. Березанка
2	Кабель інтернет мережі, розташований на опорах ПЛ-10кВ	ПЛ-10кВ ф1091 оп34,40,58-74,79,80,81 (22шт)	с. Василівка
3	Кабель інтернет мережі, розташований на опорах ПЛ-10кВ	ПЛ-10кВ ф538 оп23,24,35,36, 37,38,39,538,539,540,550, 553/17п, 510 (13шт)	с. Березанка

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 38 Правил, Товариство вимагає в термін до 04.04. 2025р. отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.

У разі невиконання даної вимоги, обладнання буде демонтовано 05.04.2025р. о 09.00год. персоналом ділянки Товариства, з наступним відшкодуванням Власником телекомунікаційного обладнання, понесених Товариством витрат.

Старший майстер



Ігор КРИВКО