

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій

АТ «Миколаївобленерго» 15 квітня 2025р. був виявлений факт незаконного використання об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання:ОКНС
Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

№	Найменування обладнання	Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор	Адреса розташування
1	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320088 : Ф.1 оп. № 18,32	с. Дмитро-Білівка
2	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320323 : Ф.1 оп. №8,9,Ф.2 оп. №6,7,8,9	с. Дмитрівка
3	ОКСН	ПЛ-10 кВ Ф.484 оп. №58	с. Дмитро-Білівка
4	ОКСН	ПЛ-10 кВ Ф.463 оп. № 234,238,238	с. Шевченкове
5	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320176 : Ф.2 оп. №16,18	с. Новочудневе
6	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320179: Ф.2 оп. №32	с. Шевченкове
7	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320263 : Ф.1 оп. №21,23	с. Шевченкове
8	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320164: Ф-1 оп.№19,20,21,22,23, Ф-2 оп.№15,16,17,18,19,20	с.Троїцько-Сафонове
9	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320170 : Ф.1 оп. №2,3,4,5,6,9	с.Троїцько-Сафонове
10	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320171 : Ф.1 оп. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	с.Троїцько-Сафонове
11	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320166 : Ф.1 оп. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	с.Троїцько-Сафонове

12	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320172 : Ф-1 оп. № 2,6,7 Ф.2 оп. № 2,3,4,5,6,64	с.Троїцько-Сафонове
13	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320236 : Ф-1 оп. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23 Ф.2 оп. №1,3,4,5,6,7,8	с.Троїцько-Сафонове
14	ОКСН	ПЛ-10 кВ Ф.476 оп. № 892,885,886,887,888,	с. Михайлівка
15	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320231 : Ф.1 оп. №7, Ф.2 оп.34,	с. Лагодівка
16	ОКСН	ПЛ 0,4 кВ від ТП 10/0,4 кВ № 320275 : Ф.2 оп. №19.	с. Лагодівка

На підставі вищевикладеного, керуючись п.38 Правил, Товариство вимагає в термін до 15.05.2025р. отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.

У разі невиконання даної вимоги, обладнання буде демонтовано 16 травня 2025р. о 09:00 год. персоналом Товариства, з наступним відшкодуванням Власником телекомунікаційного обладнання, понесених Товариством витрат.

Головний інженер
Баштанського РЕМ



Микола ДЕНИСКО