

Додаток №8 до Порядку надання доступу до елементів
інфраструктури об'єктів АТ «Миколаївобленерго»
Затвердженого наказом
АТ «Миколаївобленерго»
Від 20.06.2023р №310

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій
АТ «Миколаївобленерго» 03.11.2023 р. був виявлений факт незаконного використання
об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання: телекомунікаційного обладнання
Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

| № | Найменування обладнання | Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор | Адреса розташування (населений пункт, вулиця, № буд. поблизу) |
|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | Кріплення кабелю інтернет мережі | ПЛ-0,4кВ від ТП-38 Ф-2 оп.13 | В межах Новобузької територіальної громади |
| 2 | Кріплення кабелю інтернет мережі | ПЛ-0,4кВ від ТП-40 Ф-3 оп.15, 16, 55, 56, 57, 58 Ф-1 оп.16,17,18 Ф-4 оп.47, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52 | В межах Новобузької територіальної громади |
| 3 | Кріплення кабелю інтернет мережі | ПЛ-0,4кВ від ТП-41 Ф-3 оп.12,13,14 | В межах Новобузької територіальної громади |
| 4 | Кріплення кабелю інтернет мережі | ПЛ-0,4кВ від ТП-43 Ф-3 оп.16,17,36 Ф-2 оп.33 | В межах Новобузької територіальної громади |
| 5 | Кріплення кабелю інтернет мережі | ПЛ-0,4кВ від ТП-384 Ф-1 оп.3,4,5 | В межах Новобузької територіальної громади |

На підставі вищевикладеного, керуючись п.38 Правил, Товариства вимагає в термін до 03.12.2023р. Отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.
У разі невиконання даної вимоги. Обладнання буде демонтовано 04.12.2023р о 09:00год. Персоналом філії Товариства, з наступним відшкодуванням Власником телекомунікаційного обладнання обладнання, понесених Товариством витрат.

Головний інженер Вадим ВИСОЦЬКИЙ

Майстер Юрій КОЛОДЯЖНИЙ

Інженер ВТГ Оксана КОЗЕНКО

