

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів електронних комунікаційних мереж


АТ «Миколаївобленерго» 01.03.2024р. був виявлений факт незаконного використання об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання: **АТ «Укртелеком»**
Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

№	Найменування обладнання	Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор	Адреса розташування
1	ВОЛЗ	ПЛ-0,4 кВ від ЗТП 10/0,4 кВ №12: Ф-7 оп. № 19. (1 шт.)	м. Очаків

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 38 Правил, Товариство вимагає в термін до 01.04.2024р. отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.

У разі невиконання даної вимоги, обладнання буде демонтовано 02.04.2024р. о 10 год. персоналом дільниці Товариства, з наступним відшкодуванням Власником технічних засобів електронних комунікаційних мереж, понесених Товариством витрат.

Головний інженер
Південного РЕМ



Дмитро ШИРОКОВ

Старший майстер
Очаківської дільниці Південного РЕМ



Максим КОЧУРА