

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів електронних телекомунікаційних мереж АТ «Миколаївобленерго» 21.08.2023р. був виявлений факт незаконного використання об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання: мереж ВОЛЗ.

Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

№ п/п	Найменування обладнання	Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор	Адреса розташування (населений пункт, вулиця, № буд. поблизу)
1	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-885 Ф-2: №17,18	с. Мічуріне
2	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-618 Ф-1: №2п	с. Підгурья вул. Праці
3	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-645 Ф-3: №9,10,11	с. Чаусове-1
4	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-616 Ф-3: №2 Ф-4: №6,10	с. Чаусове-1 Ферма
5	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-905 Ф-2: №1,4,5,6	с. Чаусове-1
6	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-802 Ф-1: №4 Ф-3: №3	с. Чаусове-1 вул. Шкільна
7	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-804 Ф-1: №1,2,3,6,7,8,9,10,11,18	с. Чаусове-2 вул. Прибузька
8	Провід ВОЛС	ПЛІ-0,4 кВ ТП-787 Ф-1: №1,2,3,4 Ф-2: №1,2,3,4,5,6,7,8 Ф-3: №2,3,4,5	с. Кам'яна Балка Ферма

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 38 Правил, Товариство вимагає в термін до 20.09.2023р. отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.

У разі невиконання даної вимоги, обладнання буде демонтовано 21.09.2023р. о 9:00 год. персоналом філії Товариства, з наступним відшкодуванням Власником технічних засобів електронних комунікаційних мереж, понесених Товариством витрат.

В.о. головного інженера філії

Володимир БОЙЧУК

Наталія СВИДЕРКО
23-27

