

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів електронних телекомунікаційних мереж АТ «Миколаївобленерго» 26.09.2023р. був виявлений факт незаконного використання об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання: мереж ВОЛЗ.


Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

№ п/п	Найменування обладнання	Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор	Адреса розташування (населений пункт, вулиця, № буд. поблизу)
1	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-757 Ф-1: №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ф-2: №2/2, 3/3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ф-3: №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 41, 17, 18, 19, 34, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	с. Тарасівка вул. Молодіжна вул. Молодіжна вул. Набережна
2	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-577 Ф-1: №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ф-2: №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 51, 52, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59	с. Лукашівка вул. Садова
3	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-645 Ф-3: №9, 10, 11	с. Чаусове
4	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-871 Ф-1: №14, 15, 16, 17, 17п, 21 Ф-2: №23, 25, 45, 49, 59	с. Кам'яний Міст вул. Набережна вул. Центральна
5	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-795 Ф-2: №12, 18, 30	с. Чаусове вул. Москаленко
ВСЬОГО:		112 опор	

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 38 Правил, Товариство вимагає в термін до 26.10.2023р. отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.

У разі невиконання даної вимоги, обладнання буде демонтовано 27.10.2023р. о 9:00 год. персоналом філії Товариства, з наступним відшкодуванням Власником технічних засобів електронних комунікаційних мереж, понесених Товариством витрат.

Головний інженер філії



Володимир ОПАЦЬКИЙ

