

ВИМОГА

щодо демонтажу неправомірно розміщених технічних засобів електронних телекомунікаційних мереж АТ «Миколаївобленерго» 30.08.2023р. був виявлений факт незаконного використання об'єктів Товариства для сумісного підвісу обладнання: мереж ВОЛЗ.


Незаконно встановлене обладнання розташоване на об'єктах Товариства:

№ п/п	Найменування обладнання	Диспетчерське найменування об'єкту Товариства, № опор	Адреса розташування (населений пункт, вулиця, № буд. поблизу)
1	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-945 Ф-1: №17-18-19-20-21-22-23-24-25, 41-42-43-44-45-46 Ф-2: №46 Ф-3: №5, 19-20	с. Д.Пристань вул. Зелена вул. Набережна вул. Сави Крижанівського вул. Зелена
2	Провід ВОЛС	ПЛ-0,4 кВ від ТП-962 /номера опор зазначені по новій нумерації/ Ф-1: №10 Ф-2: №1, 14, 26-27, 28-29-30-31	с. Д.Пристань вул. Молодіжна вул. Сави Крижанівського
ВСЬОГО:		28 опор	

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 38 Правил, Товариство вимагає в термін до 29.09.2023р. отримати попереднє погодження на здійснення робіт на об'єктах АТ «Миколаївобленерго» та провести демонтаж обладнання.

У разі невиконання даної вимоги, обладнання буде демонтовано 30.09.2023р. о 9:00 год. персоналом філії Товариства, з наступним відшкодуванням Власником технічних засобів електронних комунікаційних мереж, понесених Товариством витрат.

Головний інженер філії



Володимир ОПАЦЬКИЙ

