

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

для встановлення установки зберігання енергії (УЗЕ)

Для приєднання (підключення) УЗЕ Користувач забезпечує виконання таких технічних вимог:

У разі приєднання (підключення) УЗЕ споживачем:

- виконання налаштувань параметрів обладнання (інвертора) в межах визначених державними стандартами;
- улаштування технічних засобів та/або проведення відповідного налаштування обладнання (інвертора) для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР або мережі інших суб'єктів господарювання раніше збереженої в УЗЕ енергії;
- забезпечення комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

У разі приєднання (підключення) УЗЕ виробником:

- виконання налаштувань параметрів обладнання (інвертора) в межах, визначених державними стандартами;
- улаштування технічних засобів та/або проведення відповідного налаштування обладнання (інвертора) для забезпечення автоматичного відключення УЗЕ і генеруючої електроустановки від електричної мережі ОСП, ОСР та їх користувачів, ОМСР у разі раптового зникнення в ній напруги та унеможливлення подачі напруги в електричну мережу у разі відсутності в ній напруги;
- улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами;
- забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.