

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ
філії АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" Казанківського району станом на 01.02.2021 рік

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номинальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, кВт	Вартість резерву приєднаної потужності, грн. / кВт	Коефіцієнт використання потужності
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПС-35/10кВ Володимирівка		с. Володимирівка	філії			0	0	460,962					2742,061		
Ф-452								104,784	1276,136	294	922,26	20	1043,512		
251,КТП-10/0,4 кВ		с. Зоря	філії	25		25	23	2,07	20,93	16	32	0	2,33		0,67
209,КТП-10/0,4 кВ		с.М.Василівка	філії	40		40	36,8	1,80	35,00	11	20,6	0	34,33		0,67
210,КТП-10/0,4 кВ		с.Олександрівка	філії	100		100	92	17,81	74,19	42	92	0	45,31		0,67
211,СКТП-10/0,4 кВ		с.Олександрівка	філії	250		250	230	10,93	219,07	6	71,5	0	184,06		0,9
224,СКТП-10/0,4 кВ		с.Олександрівка	філії	250		250	230	31,24	198,76	56	124,86	0	309,10		0,53
203,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	100		100	92	13,67	78,33	43	105,7	5	26,61		0,67
213,СКТП-10/0,4 кВ		с.Олександрівка	філії	63		63	57,96	0,06	57,90	2	7	0	57,40		0,9
214,КТП-10/0,4 кВ		с.Привілля	філії	100		100	92	1,76	90,24	18	73,4	0	63,91		0,67
215,КТП-10/0,4 кВ		с.Блакитне	філії	100		100	92	14,49	77,51	40	82,5	0	54,81		0,67
257,КТП-10/0,4 кВ		с.Привілля	філії	63		63	57,96	6,05	51,91	24	48	0	38,51		0,67
307,СКТП-10/0,4 кВ		с.Лісне	філії	250		250	230	4,82	225,18	35	244,7	15	83,58		0,67
409,СКТП-10/0,4 кВ		с.Лісне	філії	160		160	147,2	0,08	147,12	1	20	0	143,56		0,9
Ф-454								190,679	1730,281	511	1787,9	0	989,5072		
194,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	25		25	23	7,85	15,15	1	10	0	15,56		0,9
218,ЗТП-10/0,4 кВ		с. Володимирівка	споживача дог.№23/199	50		50	46		46,00	1	3	0	48,11		0,9
196,КТП-10/0,4 кВ		с.Новосілля	філії	100		100	92	4,79	87,21	23	55	0	82,31		0,67
183,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	100		100	92	14,73	77,27	2	23	0	79,22		0,9
184,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	160		160	147,2	29,54	117,66	73	222,2	0	55,54		0,53
185,СКТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	160		160	147,2	15,36	131,84	155	347,5	0	-5,17		0,43
351,СКТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	160		160	147,2	10,81	136,39	20	48,5	0	171,20		0,67
186,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	160		160	147,2	28,01	119,19	131	286,3	0	56,03		0,43
187,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	250		250	230	5,61	224,39	2	122	0	133,56		0,9
239,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	100		100	92	9,74	82,26	34	86	0	51,31		0,67
341,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	100		100	92	9,90	82,10	2	27	0	75,22		0,9
190,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	50		50	46	2,75	43,25	3	39,5	0	11,61		0,9
191,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	63		63	57,96	10,85	47,11	54	106,6	0	2,76		0,53
192,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	160		160	147,2	13,36	133,84	1	185	0	-21,44		0,9
193,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирівка	філії	250		250	230	12,16	217,84	6	137	0	118,56		0,9

217,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	100		100	92	6,55	85,45	2	26,7	0	75,52	0,9
205,КТП-10/0,4 кВ		с.Н.Сілля	філії	100		100	92	8,67	83,33	1	62,6	0	39,62	0,9
234,КТП-10/0,4 кВ		с.Н.Сілля	споживача	63		63	57,96		57,96	1	22,5		41,90	0,9
Ф-456								165,499	1024,061	485	1815,32	15	709,0419	
198,СКТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	160		160	147,2	27,36	119,84	84	214,7	0	63,04	0,53
201,ЗТП-10/0,4 кВ		с. Володимирів	споживача дог.№23/63	180		180	165,6			1	180	0	4,00	0,9
337,КТП-10/0,4 кВ		с. Володимирів	споживача дог.№23/275	100		100	92			1	60	0	42,22	0,9
199,СКТП-10/0,4 кВ Винзавод		с. Володимирів	споживача дог.№23/94	100		100	92			1	90	0	12,22	0,9
207,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	100		100	92	24,11	67,89	50	110	0	63,58	0,53
208,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	100		100	92	19,85	72,15	61	159,5	0	14,08	0,53
352,СКТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	160		160	147,2	9,50	137,70	2	26,2	0	137,36	0,9
216,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	40		40	36,8	4,35	32,45	1	36	0	4,89	0,9
197,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	63		63	57,96	4,61	53,35	4	125,5	0	-61,10	0,9
200,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	160		160	147,2	26,42	120,78	98	210,6	0	131,73	0,43
202,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	100		100	92	5,47	86,53	1	10	0	92,22	0,9
204,СКТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	250		250	230	25,59	204,41	107	356,37	15	163,51	0,43
206,КТП-10/0,4 кВ		с.Володимирів	філії	160		160	147,2	18,24	128,96	74	236,45	0	41,29	0,53
ПС-35/10кВ Т.Сафоново								106,49					2410,329	
Ф-463								25,09	996,11	199	777,35	81	598,0072	
308,КТП-10/0,4 кВ		с.Ч.Знаменка	філії	50		50	46	2,47	43,53	1	29	0	22,11	0,9
236,КТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	100		100	92	4,30	87,70	55	143,2	62	-31,62	0,53
331,СКТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	100		100	92	0,93	91,07	2	25	0	77,22	0,9
176,КТП-10/0,4 кВ		с.Чудново	філії	100		100	92	5,16	86,84	50	100	2	71,58	0,53
306,СКТП-10/0,4 кВ		с.Ч.Знаменка	філії	250		250	230	4,34	225,66	1	80	0	175,56	0,9
180,КТП-10/0,4 кВ		с.Ч.Знаменка	філії	100		100	92	2,40	89,60	39	135,25	17	-14,94	0,67
263,СКТП-10/0,4 кВ		с.Ч.Знаменка	філії	160		160	147,2	2,25	144,95	25	101,9	0	117,80	0,67
179,КТП-10/0,4 кВ		с.Ч.Знаменка	філії	250		250	230	3,24	226,76	26	163	0	180,28	0,67
Ф-464								4,87		87,00	245,76	6,00	105,25	
267,КТП-10/0,4 кВ		с.Суходілля	філії	160		160	147,2	1,83	145,37	47	127,5	0	92,20	0,67
268,КТП-10/0,4 кВ		с.Суходілля	філії	100		100	92	3,04	88,96	40	118,26	6	13,05	0,67
Ф-465								45,41		363,00	1104,50	54,00	786,02	
164,СКТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	250		250	230	8,78	221,22	74	267,9	0	166,06	0,53
172,СКТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	250		250	230	6,25	223,75	54	163,1	2	268,86	0,53
171,КТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	250		250	230	7,05	222,95	76	216,5	38	179,46	0,53
188,КТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	160		160	147,2	3,21	143,99	38	78	12	129,70	0,67
249,ЗТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	100		100	92	2,01	89,99	1	85	0	17,22	0,9
165,КТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	100		100	92	9,82	82,18	79	185	0	-11,42	0,53
166,КТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	100		100	92	4,70	87,30	41	109	2	26,31	0,67
170,КТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	споживача	50		50	46	3,59	42,41	7	41,3	0	9,81	0,9
Ф-466								28,41		307,00	1024,45	0,00	838,82	
223,СКТП-10/0,4 кВ		с.Скобелево	філії	160		160	147,2	3,28	143,92	43	142,4	0	77,30	0,67
226,КТП-10/0,4 кВ		с.Скобелево	філії	100		100	92	1,77	90,23	29	68	0	69,31	0,67
266,КТП-10/0,4 кВ		с.Скобелево	філії	63		63	57,96	1,32	56,64	14	42	0	44,51	0,67
286,КТП-10/0,4 кВ		с.Скобелево	філії	160		160	147,2	1,96	145,24	1	169,55	0	-5,99	0,9
227,КТП-10/0,4 кВ		с.Воля	філії	160		160	147,2	2,03	145,17	37	100,3	0	119,40	0,67
283,КТП-10/0,4 кВ		с.Мар'янівка	філії	100		100	92	2,92	89,08	51	115	0	58,58	0,53
275,КТП-10/0,4 кВ		с.Лагодівка	філії	250		250	230	5,49	224,51	58	150,2	0	283,76	0,53
232,КТП-10/0,4 кВ		с.Бурячки	філії	40		40	36,8	0,29	36,51	6	21	0	19,89	0,9
231,СКТП-10/0,4 кВ		с.Лагодівка	філії	200		200	184	8,92	175,08	59	196	0	151,17	0,53
282,КТП-10/0,4 кВ		с.П.Висунька	філії	40		40	36,8	0,43	36,37	9	20	0	20,89	0,9
Ф-467								2,71		1,00	20,00	0,00	82,22	
173,СКТП-10/0,4 кВ		с.Т.Сафоново	філії	100		100	92	2,71	89,29	1	20	0	82,22	0,9
ПС-35/10кВ Україна								371,7					800,0426	
Ф-934								111,34		629,20	794,34	25,80	96,78	

138,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	160	160	147,2	5,50	141,70	147,2	165,5	0	54,20	0,67
132,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	100	100	92	18,00	74,00	92	118	0	19,31	0,67
131,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	100	100	92	2,00	90,00	92	102	0	0,22	0,9
262,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	100	100	92	35,00	57,00	92	135	0	38,58	0,53
136,СКТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	63	63	57,96	12,60	45,36	58	75,6	17,8	-29,00	0,9
135,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	160	160	147,2	38,24	108,96	148	198,24	8	13,46	0,67
Ф-936						70,86		61,00	182,80	0,00	174,21	
134,СКТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	100	100	92	40,70	51,30	34	92	0	45,31	0,67
140,ЗТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	160	160	147,2	30,16	117,04	27	90,8	0	128,90	0,67
Ф-938						189,50		189,00	613,60	52,00	529,04	
142,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	50	50	46	15,20	30,80	24	49,8	2,8	16,06	0,67
141,СКТП-10/0,4 Кв	с.Миколаївка	філії	250	250	230	29,30	200,70	4	120,4	0	135,16	0,9
256,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	160	160	147,2	25,60	121,60	69	170,6	47	60,14	0,53
139,СКТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	250	160	147,2	6,20	141,00	2	42	0	121,56	0,9
163,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	100	250	230	42,20	187,80	28	74	0	181,56	0,9
258,КТП-10/0,4 кВ	с.Миколаївка	філії	100	100	92	71,00	21,00	62	156,8	2,2	14,58	0,53
ПС-35/10кВ Вузлова						3076,04					5580,414	
Ф-470						615,11		691,00	3218,35	298,00	908,22	
386,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	22,20	125,00	7	84,1	55	24,46	0,9
75,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	73,90	156,10	11	297,8	0	-42,24	0,9
322,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/203	100	100	92			1	50	0	52,22	0,9
272,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/273	25	25	23			1	16	0	9,56	0,9
4,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/27	100	100	92			29	144	0	-6,69	0,67
10,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23-36,23/37,23/124,23/231,23/274,23/303,46/16/11	250	250	322			33	291,7	50	138,90	0,67
411,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/273	250	250	230			1	180	0	75,56	0,9
1,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/118	100	100	92			1	90	0	12,22	0,9
369,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	56,00	174,00	69	209,2	0	224,76	0,53
3,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	77,08	152,92	179	499,93	69	-34,05	0,43
128,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	43,00	187,00	112	341,8	0	193,08	0,43
376,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	54,00	176,00	101	202,4	51	180,56	0,53
5,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	77,10	152,90	52	242,32	43	57,96	0,67
6,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	120,03	27,17	70	325,7	25	-72,96	0,53
7,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	91,80	138,20	24	243,4	5	94,88	0,67
Ф-471						293,30		102,00	347,30	5,00	290,70	
67,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	63	63	57,96	9,30	48,66	1	24	0	40,40	0,9
66,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	157,00	-9,80	9	26	0	137,56	0,9
329,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	107,00	40,20	80	205,5	5	67,24	0,53
330,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100	100	92	20,00	72,00	12	91,8	0	45,51	0,67
Ф-472						1027,07		1231,00	3965,33	296,00	1583,47	
15,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100	100	92	79,30	12,70	73	162,2	0	11,38	0,53
34,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	8,70	138,50	2	117,5	0	46,06	0,9
30,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/86	250	250	230			1	124	0	131,56	0,9
410,КТП-10/0,4 кВ	1сmt Казанка	споживача дог.№23/122	250	250	230			1	225	0	30,56	0,9
9,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/287	63	63	57,96			1	50	0	14,40	0,9
32,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100	100	92	55,80	36,20	78	189,1	0	-15,52	0,53
11,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	без/хоз	50	50	46	20,20	25,80	35	113	2	-46,34	0,67
151,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	50,00	180,00	146	356	46	132,88	0,43
382,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	35,80	111,40	63	178	0	99,74	0,53
14,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250	250	230	57,40	172,60	97	284	86	63,96	0,53
13,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	90,40	56,80	88	242,3	13	22,44	0,53
16,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	55,80	91,40	105	262,6	20	59,73	0,43
379,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160	160	147,2	59,94	87,26	82	227,5	5	45,24	0,53
36,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100	100	92	41,40	50,60	52	124	0	49,58	0,53

37,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250		250	230	61,20	168,80	82	180	32	221,96	0,53
2,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	63		63	57,96	144,20	-86,24	49	113	16	-19,64	0,53
248,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	400		400	368	97,00	271,00	89	382	50	262,34	0,53
33,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	0,43	91,57	1	120	0	-17,78	0,9
408,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	55,00	37,00	75	185	10	18,95	0,43
31,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250		250	230	33,10	196,90	55	210,13	16	207,83	0,53
70,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	81,40	10,60	56	120	0	53,58	0,53
270,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача	250		250	230		230,00	1	45		210,56	0,9
Ф-473							625,96		771,00	2707,28	104,00	1570,36	
29,ЗТП-10/0,4 Кв	сmt Казанка	філії	400		400	368	35,30	332,70	3	357,5	0	51,39	0,9
67,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	30		30	27,6	12,36	15,24	1	21	0	9,67	0,9
296,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/250	250		250	230			1	21,5	0	234,06	0,9
416,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/31	160		160	147,2			1	90	0	73,56	0,9
122,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/29	100	100	200	128,8			1	55,7	0	87,41	0,9
22,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/190	250		250	230			1	110	0	145,56	0,9
23,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог. №23/40	250		250	230			1	112,5	0	321,46	0,53
21,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/93	100		100	92			3	18,7	0	83,52	0,9
25,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	47,70	44,30	57	149	0	24,58	0,53
24,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	66,80	25,20	61	174,5	0	-0,92	0,53
297,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	51,90	95,30	146	325	50	-32,67	0,43
345,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	60,00	87,20	59	157,5	0	120,24	0,53
338,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250		250	230	93,00	137,00	115	303,9	0	130,06	0,53
20,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	17,60	74,40	60	165,2	0	8,38	0,53
280,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	28,00	119,20	47	187,08	2	30,62	0,67
27,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	67,80	79,40	83	182,2	30	130,13	0,43
394,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	48,00	44,00	58	123	2	48,58	0,53
28,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	97,50	49,70	73	153	20	104,74	0,53
Ф-474							51,60		0,00	0,00	19,00	-27,01	
129,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	25		25	23	11,00	12,00	23	36	0	-10,44	0,9
271,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250		250	230	5,00	225,00	230	255	0	0,56	0,9
291,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	4,00	88,00	92	104	0	-1,78	0,9
19,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	50		50	46	31,60	14,40	24	65	19	-15,34	0,67
Ф-475							32,70		2,00	44,00	0,00	20,40	
71,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	63		63	57,96	32,70	25,26	2	44	0	20,40	0,9
Ф-476							420,30		3010,08	3642,80	56,00	384,16	
273,КТП-10/0,4 кВ	Ф/г "Лозове"	філії	63		63	57,96	1,34	56,62	57,96	64,34	0	0,06	0,9
415,КТП-10/0,4 кВ	Ф/г "Лозове"	споживача дог.№23/18	25		25	23			23	25	0	0,56	0,9
299,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Володимир	філії	100		100	92	24,00	68,00	92	124	0	13,31	0,67
401,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	100		100	92	42,00	50,00	92	142	0	-4,69	0,67
119,СКТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	250		250	230	22,16	207,84	230	272,16	0	71,12	0,67
120,КТП-10/0,4 кВ	с.Покровка	філії	25		25	23	5,00	18,00	23	30	0	-4,44	0,9
237,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	250		250	230	6,00	224,00	230	256	2	175,96	0,53
347,СКТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	63		63	57,96	27,00	30,96	57,96	90	0	-3,49	0,67
123,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	160		160	147,2	23,00	124,20	147,2	183	0	-19,44	0,9
8,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	100		100	92	55,40	36,60	92	155,4	0	-18,09	0,67
327,СКТП-10/0,4 кВ	с.Н.Лазарівка	філії	400		400	368	4,00	364,00	368	404	50	-45,11	0,9
378,КТП-10/0,4 кВ	с.Павлівка	філії	40		40	36,8	7,00	29,80	36,8	47	0	7,93	0,67
389,КТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	100		100	92	20,50	71,50	92	120,5	2	14,81	0,67
116,ЗТП-10/0,4 кВ	с.Н.Володимир	філії	250		250	230	3,90	226,10	230	253,9	0	1,66	0,9
104,КТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	250		250	230	9,40	220,60	230	259,4	0	-3,84	0,9
105,КТП-10/0,4 кВ	с.Козловка	філії	63		63	57,96	11,50	46,46	57,96	74,5	0	12,01	0,67
118,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Володимир	філії	63		63	57,96	16,00	41,96	58	79	2	28,36	0,53
326,СКТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	160		160	147,2	23,00	124,20	147,2	183	0	-19,44	0,9

108,СКТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	400		400	368	37,10	330,90	368	437,1	0	112,15	0,67
355,СКТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	250		250	230	27,50	202,50	230	277,5	0	-21,94	0,9
366,КТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	160		160	147,2	5,00	142,20	147	165	0	112,74	0,53
109,КТП-10/0,4 кВ	с.Михайлівка	філії	160		160	147,2	49,50	123,92	68	173,42	0	-26,01	0,53
Ф-477							10,00		42,00	376,60	2,00	850,11	
393,ЗТП Комб.завод	ст. Казанка	споживача дог.№23/152	400	400	800	515,2			1	160	0	412,44	0,9
69,ЗТП-10/0,4 кВ	ст. Казанка	№23/23,23/199	180	320	500	231,84			2	60,6	0	197,00	0,9
68,ЗТП-10/0,4 кВ	ст. Казанка	споживача дог.№23/199	100	180	280	128,8			1	80	0	63,11	0,9
269,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250		250	230	10,00	220	38	76	2	177,56	0,9
ПС-35/10кВ Колхозная							880,48					2061,662	
Ф-851							493,40		495,00	1390,20	78,00	960,57	
79,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	15,00	77,00	2	58	0	44,22	0,9
51,КТП-10/0,4 кВ	ст. Казанка	споживача дог.№23/319	60		60	55,2			1	54	0	7,33	0,9
242,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	29,00	118,20	12	34	0	185,70	0,67
295,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	111,00	-19,00	84	248,6	0	-75,02	0,53
43,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	30,60	61,40	53	127	0	46,58	0,53
44,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	60,70	31,30	61	143	0	30,58	0,53
152,СКТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	250		250	230	86,00	144,00	95	230	76	127,96	0,53
45,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	82,30	64,90	66	144,6	2	131,14	0,53
47,ЗТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	7,60	84,40	1	45	0	57,22	0,9
48,КТП-10/0,4 кВ	с.М.Лазарівка	філії	63		63	57,96	1,80	56,16	7	14	0	50,40	0,9
53,КТП-10/0,4 кВ	ст.Казанка	філії	250		250	230	69,40	160,60	113	292	0	242,88	0,43
399,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача	250		250	230		230,00	1	144		111,56	0,9
Ф-852							193,02		299,00	830,00	108,00	-5,38	
371,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	1,00	91,00	20	41	2	94,31	0,67
26, КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/324	40		40	36,8			1	36	0	4,89	0,9
38,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	63		63	57,96	32,72	25,24	86	188	18	-119,49	0,67
346,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	160		160	147,2	18,00	129,20	45	163,5	68	-11,80	0,67
39,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	14,90	77,10	64	176,5	2	-4,92	0,53
40,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	119,30	-27,30	49	149	16	-27,69	0,67
42,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	філії	100		100	92	7,10	84,90	34	76	2	59,31	0,67
Ф-853							0,00		1,00	144,00	0,00	219,41	
360,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача дог.№23/17	160		160	147,2			1	144	0	19,56	0,9
22,КТП-10/0,4 кВ	сmt Казанка	споживача	250		250	230			1	55,7		199,86	0,9
Ф-854							194,06		1,00	22,50	0,00	887,06	
91,КТП-10/0,4 кВ	Попова дача	споживача дог.№23/68	30		30	27,6			1	22,5	0	8,17	0,9
324,СКТП-10/0,4 кВ	с.М.Гулак	філії	63		63	57,96	1,00	56,96	1	26	0	38,40	0,9
73,КТП-10/0,4 кВ	с.Тарасівка	філії	25		25	23	2,00	21,00	9	18	0	16,33	0,67
80,КТП-10/0,4 кВ	с.Тернове	філії	50		50	46	10,80	35,20	28	56	0	12,66	0,67
391,КТП-10/0,4 кВ	с.М.Гулак	філії	63		63	57,96	30,24	27,72	46	94,2	0	-7,69	0,67
302,КТП-10/0,4 кВ	с.М.Гулак	філії	160		160	147,2	45,00	102,20	54	121	14	207,33	0,43
82,КТП-10/0,4 кВ	с.М.Гулак	філії	250		250	230	54,30	175,70	51	115	0	318,96	0,53
367,КТП-10/0,4 кВ	с.Невдачне	філії	100		100	92	9,52	82,48	23	51	0	86,31	0,67
412 КТП-10/0,4кВ	с. М.Гулак	філії	100		100	92	41,20	50,80	66	137	0	36,58	0,53
400 КТП-10/0,4кВ	с. М.Гулак	Б/х	160		160	147,2		147,20	71	237,28		40,46	0,53
83 КТП-10/0,4кВ	с. М.Гулак	Б/х	160		160	147,2		147,20	3	34		129,56	0,9
ПС-35/10кВ Н-Даниловка							956,15					2113,932	
Ф-480							427,16		462,00	1302,89	0,00	1096,33	
332,СКТП-10/0,4 кВ	с.Дмитрівка	філії	250		250	230	54,00	176,00	1	125	0	130,56	0,9
328,СКТП-10/0,4 кВ	с.В.Балка	філії	100		100	92	54,00	38,00	53	121,2	0	52,38	0,53
63,КТП-10/0,4 кВ	с.Дмитрівка-До	філії	63		63	57,96	15,30	42,66	30	60	0	26,51	0,67
64,КТП-10/0,4 кВ	с.Сергіївка	філії	100		100	92	7,50	84,50	2	30	0	72,22	0,9
65,КТП-10/0,4 кВ	с.Сергіївка	філії	100		100	92	14,80	77,20	37	74	0	63,31	0,67
323,СКТП-10/0,4 кВ	с.Дмитрівка	філії	160		160	147,2	33,00	114,20	49	131,76	0	87,94	0,67

61,КТП-10/0,4 кВ	с.Дмитрівка	філії	250	250	230	11,10	218,90	30	121,9	0	221,38	0,67
60,КТП-10/0,4 кВ	с.Дмитрівка	філії	63	63	57,96	16,80	41,16	22	44	0	42,51	0,67
59,КТП-10/0,4 кВ	с.Василівка	філії	63	63	57,96	19,80	38,16	13	26	0	60,51	0,67
56,КТП-10/0,4 кВ	ст.Казанка	філії	63	63	57,96	18,90	39,06	30	62	0	24,51	0,67
55,КТП-10/0,4 кВ	ст.Казанка	філії	160	160	147,2	40,20	107,00	79	191,73	0	86,01	0,53
167,КТП-10/0,4 кВ	с.В.Балка	філії	100	100	92	54,40	37,60	69	156,3	0	17,28	0,53
156,КТП-10/0,4 кВ	с.Любомирівка	філії	10	10	9,2	5,00	4,20	5	10	0	0,22	0,9
292,КТП-10/0,4 кВ	с.В.Балка	філії	250	250	230	48,00	182,00	2	50,5	0	205,06	0,9
158,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Олександрівка	філії	10	10	9,2	8,00	1,20	4	8	0	2,22	0,9
157,КТП-10/0,4 кВ	с.Пищевця	філії	25	25	23	3,00	20,00	4	8	0	17,56	0,9
153,СКТП-10/0,4 кВ	с.В.Балка	філії	50	50	46	23,36	22,64	32	82,5	0	-13,84	0,67
Ф-482						119,23		341,00	810,85	13,00	468,70	
309,ЗТП-10/0,4 кВ	с. Н.Данилівка	філії	250	250	230	101,00	129,00	260	558,05	3	77,84	0,36
310,ЗТП-10/0,4 кВ	с. Н.Данилівка	філії	250	250	230	15,23	214,77	63	182,8	10	241,16	0,53
311,ЗТП-10/0,4 кВ	с. Незаможник	філії	160	160	147,2	3,00	144,20	18	70	0	149,70	0,67
Ф-484						97,16		109,00	380,80	16,00	308,69	
390,КТП-10/0,4 кВ	с.Білівка	філії	100	100	92	3,04	88,96	12	33	0	104,31	0,67
88,КТП-10/0,4 кВ	с.Д.Білівка	філії	100	100	92	60,00	32,00	55	163,6	14	-4,02	0,53
300,СКТП-10/0,4 кВ	с.Д.Білівка	філії	50	50	46	5,00	41,00	1	20	0	31,11	0,9
87,СКТП-10/0,4 кВ	с.Д.Білівка	філії	100	100	92	1,30	90,70	1	20	0	82,22	0,9
264,СКТП-10/0,4 кВ	с.Д.Білівка	філії	160	160	147,2	24,82	122,38	40	144,2	2	73,50	0,67
126,СКТП-10/0,4 кВ	с. Н.Данилівка	філії	25	25	23	3,00	20,00	1	4	0	21,56	0,9
Ф-488						312,60		351,00	1050,01	71,00	240,21	
92,КТП-10/0,4 кВ	ст.Висунь	філії	100	100	92	15,30	76,70	41	97	0	40,31	0,67
344,ЗТП-10/0,4 кВ	с.Каширівка	філії	160	160	147,2	34,00	113,20	46	178,2	0	41,50	0,67
62,КТП-10/0,4 кВ	с.М.Данилівка	філії	100	100	92	38,00	54,00	58	119,86	0	53,72	0,53
86,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Українка	філії	100	100	92	23,90	68,10	22	52	0	85,31	0,67
90,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Висунь	філії	63	63	57,96	22,10	35,86	47	94	6	9,36	0,53
93,КТП-10/0,4 кВ	с.Неудачне	філії	63	63	57,96	46,40	11,56	39	108,75	0	-22,24	0,67
354,СКТП-10/0,4 кВ	с.Каширівка	філії	160	160	147,2	40,00	107,20	4	145,7	50	24,00	0,67
97,КТП-10/0,4 кВ	с.Каширівка	філії	160	160	147,2	92,90	54,30	94	254,5	15	8,24	0,53
ПС-35/10кВ Троянка						515,43					1722,568	
Ф-283						237,03		194,00	491,40	15,00	708,51	
77,КТП-10/0,4 кВ	с.Троянка	філії	100	100	92	8,56	83,44	49	105	0	32,31	0,67
375,КТП-10/0,4 кВ	с.Троянка	філії	160	160	147,2	17,00	130,20	57	131	15	131,74	0,53
102,КТП-10/0,4 кВ	с.В.Федорівка	філії	63	63	57,96	7,70	50,26	11	22	0	64,51	0,67
358,СКТП-10/0,4 кВ	с.В.Федорівка	філії	100	100	92	58,00	34,00	1	48,5	0	53,72	0,9
101,КТП-10/0,4 кВ	с.М.Федорівка	філії	60	60	55,2	19,90	35,30	14	32	0	50,39	0,67
100,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Скелеватка	філії	40	40	36,8	24,08	12,72	26	56,7	0	-4,13	0,7
359,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Скелеватка	філії	160	160	147,2	23,00	124,20	9	32,2	0	131,36	0,9
98,КТП-10/0,4 кВ	с.Каширівка	філії	50	50	46	75,90	-29,90	27	64	0	4,66	0,67
106,КТП-10/0,4 кВ	М. Федорівка	споживач	250	250	230	2,89	227,11	1	190		243,96	0,53
Ф-285						278,40		255,00	698,20	21,00	1014,05	0,9
111,КТП-10/0,4 кВ	с.Кротівка	філії	25	25	23	3,70	19,30	6	12	0	13,56	0,9
110,МТП-10/0,4 кВ	с.Жовтень	філії	60	60	55,2	3,30	51,90	13	26	0	56,39	0,67
274,КТП-10/0,4 кВ	с.Григорівка	філії	100	100	92	6,00	86,00	1	40,9	0	61,32	0,9
113,КТП-10/0,4 кВ	с.Григорівка	філії	160	160	147,2	110,90	36,30	76	164	16	97,74	0,53
150,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Федорівка	філії	160	160	147,2	46,80	100,40	49	122	5	150,74	0,53
76,КТП-10/0,4 кВ	с.Утішне	філії	100	100	92	10,20	81,80	34	74	0	63,31	0,67
115,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Володимирівка	філії	63	63	57,96	23,80	34,16	2	27,5	0	36,90	0,9
114,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Федорівка	філії	160	160	147,2	19,70	127,50	21	68,5	0	151,20	0,67
304,СКТП-10/0,4 кВ	с.Н.Федорівка	філії	100	100	92	41,00	51,00	51	129,3	0	8,01	0,67
293,КТП-10/0,4 кВ	с.Н.Федорівка	філії	400	400	368	13,00	355,00	2	34	0	374,89	0,9
ПС-35/10кВ Добровольська						156,33					980,6511	
Ф-491						19,07		53,00	182,60	0,00	238,81	

149,КТП-10/0,4 кВ	с.Андріївка	філії	160	160	147,2	16,90	130,30	10	20	0	199,70	0,67
245,КТП-10/0,4 кВ	с.В.Олександрі	філії	63	63	57,96	0,59	57,37	3	82,6	0	-18,20	0,9
261,КТП-10/0,4 кВ	с.Романівка	філії	100	100	92	1,58	90,42	40	80	0	57,31	0,67
ПС-35/10кВ Добровольська												
Ф-492						137,26		238,00	698,13	58,00	741,84	
145,МТП-10/0,4 кВ	с.В.Олександрі	філії	63	63	57,96	16,80	41,16	40	91	0	-4,49	0,67
144,КТП-10/0,4 кВ	с.В.Олександрі	філії	160	160	147,2	13,30	133,90	50	130,5	0	147,24	0,53
384,ЗТП-10/0,4 кВ	с.В.Олександрі	філії	250	250	230	10,00	220,00	1	22	0	233,56	0,9
298,СКТП-10/0,4 кВ	с.В.Олександрі	філії	250	250	230	43,40	186,60	43	181,83	34	127,45	0,67
260,СКТП-10/0,4 кВ	с.В.Олександрі	філії	250	250	230	53,76	176,24	104	272,8	24	238,08	0,43

Менеджер філії

_____ Н.В. Касілова

Головний інженер філії

_____ М.В. Ляска

0,92

Р макс =

0,92 X S ном.