

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ
філії АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" Врадiївського району станом на 01.02.2022 року

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансi філії / на балансi споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номинальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приднаної потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	P макс	P реж. день			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПС 35/10 кВ ВРАДІЇВКА	02	смт Врадiївка	філії	6300	6300	12600	8114,4	2051,97	6062,43	6932	23341,73		-4021,73		0,42
Ф.021							6675,52	1226,14			11700,18				
1 - СКТП		смт Врадiївка	філії		40	40	36,8	14,80	22,00	7	66	0	-25,11	250	0,9
3 - КТП		смт Врадiївка	філії		40	40	36,8	0,10	36,70	1	30	0	10,89	250	0,9
4 - СКТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	31,90	198,10	77	307,624	0	126,34	250	0,53
5 - СКТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	35,98	194,02	140	513,036	0	21,85	250	0,43
7 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	19,30	72,70	62	224,318	0	-50,73	250	0,53
8 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	17,10	74,90	71	226,024	0	-52,44	250	0,53
9 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	1,90	90,10	3	95	0	7,22	250	0,9
10 - СКТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	39,80	190,20	149	543,66	0	-8,78	250	0,43
11 - КТП		смт Врадiївка	філії		40	40	36,8	1,73	35,07	4	21	0	19,89	250	0,9
12 - СКТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	29,90	117,30	108	546,536	0	-204,21	250	0,43
14 - СКТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	0,00	147,20	1	195	0	-31,44	250	0,9
15 - СКТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	31,30	198,70	172	570,048	0	-35,16	250	0,43
16 - СКТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	18,90	128,30	103	361,054	0	-83,32	250	0,53
18 - ЗТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	19,50	210,50	52	223,612	0	119,67	250	0,67
19 - КТП		смт Врадiївка	філії		63	63	57,96	19,70	38,26	73	259,006	0	-149,65	250	0,53
21 - КТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	27,60	119,60	87	456,8	0	-179,06	250	0,53
22 - СКТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	37,30	192,70	1	180	0	75,56	250	0,9
39 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	19,80	72,20	78	284	0	-110,42	250	0,53
40 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	19,20	72,80	65	215,506	0	-41,92	250	0,53
42 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	21,67	70,33	107	336,542	0	-162,96	250	0,53
43 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	22,96	69,04	108	414,036	0	-200,08	250	0,43
53 - ЗТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	21,60	208,40	48	202,218	0	141,07	250	0,67
122 - КТП		смт Врадiївка	ПП "Вікторія" договір №51/77		100	100	92		92,00	1	90	0	12,22	250	0,9
148 - КТП		смт Врадiївка	філії		100	100	92	15,10	76,90	79	310,124	0	-136,54	250	0,53
180 - КТП		смт Врадiївка	філії			0	0	0,00	0,00	1	0	0	0,00	250	0,9
182 - СКТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	55,00	92,20	157	516,054	0	-173,73	250	0,43
186 - ЗТП		смт Врадiївка	ТОВ "Агрокомбінат "Врадiївський" договір №51/78	400	400	800	736		736,00	1	720	0	97,78	250	0,9
187 - КТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	8,70	138,50	25	146,2	0	73,50	250	0,67
194 - СКТП		смт Врадiївка	філії		160	160	147,2	50,10	97,10	187	616,036	0	-273,71	250	0,43
195 - СКТП		смт Врадiївка	філії		250	250	230	32,40	197,60	122	530,7	0	-96,74	250	0,53
196 - ЗТП		смт Врадiївка	ПАТ "Укртелеком" договір №51/13		100	100	92		92,00	1	90	0	12,22	250	0,9
203 - СКТП		смт Врадiївка	філія "Врадiївський райавтодор" ДП "Миколаївський облавтодор" договір №51/10		400	400	368		368,00	1	100	0	308,89	250	0,9

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номінальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приданої потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності				
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день				Р рез.доз.пот.	Кількість споживачів, в т.ч. побутових, без врахування субспоживачів.	Дозволена потужність існуючих споживачів з врахуванням субспоживачів, кВт	Потужність, що приєднується за договорами про приднання, кВт
				5	6					7	8	9				10	11	Р дозв.	Р дог
208 - КТП		смт Врадівка	філії		100	100	92	14,89	77,11	105	335,942	0	-162,36	250	0,53				
216 - КТП		смт Врадівка	філії		100	100	92	13,40	30,89	52	233,212	0	-95,90	250	0,67				
217 - КТП		смт Врадівка	філії		63	63	57,96	0,60	18,60	1	70	0	-5,60	250	0,9				
231 - КТП		смт Врадівка	філії		160	160	147,2	35,21	111,99	67	307,23	0	-29,49	250	0,53				
233 - СКТП		смт Врадівка	філії			0	0	0,00	0,00	1	0	0	0,00	250	0,9				
244 - СКТП		смт Врадівка	філії		160	160	147,2	1,50	145,70	1	100	0	63,56	250	0,9				
245 - СКТП		смт Врадівка	філії		250	250	230	26,60	203,40	120	491,948	0	42,94	250	0,43				
250 - СКТП		смт Врадівка	філії		250	250	230	16,90	213,10	77	333,718	0	100,24	250	0,53				
257 - ЗТП		смт Врадівка	філії		400	400	368	13,08	354,92	1	70	0	338,89	250	0,9				
270 - КТП		між смт Врадівка та с. Йосипівка	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90		10	10	9,2		9,20	1	9	0	1,22	250	0,9				
273 - ЗТП		смт Врадівка	ФОП Янішевський В.Ю. договір №51/358		100	100	92		92,00	1	70	0	32,22	250	0,9				
284 - КТП		смт Врадівка	філії		160	160	147,2	12,70	134,50	77	289	0	-11,26	250	0,53				
Ф.022							4471,20	550,56		1858	8068,23								
2 - КТП		смт Врадівка	філії	160	160	147,2	51,89	95,31	132	436,542	0	-94,22	250	0,43					
17 - СКТП		смт Врадівка	філії	160	160	147,2	28,80	118,40	86	387,524	0	-109,79	250	0,53					
20 - ЗТП		смт Врадівка	ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" договір №51/2	630	630	579,6		579,60	1	567	0	77,00	250	0,9					
23 - СКТП		смт Врадівка	філії	250	250	230	18,10	211,90	144	459,248	0	75,64	250	0,43					
24 - ЗТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	0,11	91,89	1	70	0	32,22	250	0,9					
26 - СКТП		смт Врадівка	ФОП Юрченко А.Ф. договір №51/374	250	250	230		230,00	1	200	0	55,56	250	0,9					
28 - СКТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	16,49	75,51	70	205,018	0	-31,43	250	0,53					
29 - СКТП		смт Врадівка	філії	160	160	147,2	41,20	106,00	187	613,648	0	-271,32	250	0,43					
30 - СКТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	19,70	72,30	92	320,524	0	-146,94	250	0,53					
31 - ЗТП		смт Врадівка	філії	200	200	184	8,90	175,10	51	285,524	0	-10,90	250	0,67					
32 - КТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	22,70	69,30	100	400,536	0	-226,95	250	0,53					
33 - КТП		смт Врадівка	філії	60	60	55,2	1,10	54,10	1	40	0	21,33	250	0,9					
34 - СКТП		с. Кумарі	філії	160	160	147,2	1,12	146,08	1	65	0	98,56	250	0,9					
36 - КТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	14,60	77,40	101	362,042	0	-188,46	250	0,53					
37 - КТП		смт Врадівка	філії	63	63	57,96	17,60	40,36	75	219,03	0	-109,67	250	0,53					
38 - КТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	13,50	78,50	75	223,242	0	-49,66	250	0,53					
41 - КТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	1,20	90,80	1	35	0	67,22	250	0,9					
44 - КТП		с. Адамівка	філії	100	100	92	1,50	90,50	3	55	0	47,22	250	0,9					
45 - КТП		с. Адамівка	філії	160	160	147,2	8,90	138,30	68	236	0	41,74	250	0,53					
46 - КТП		смт Врадівка	філії	100	100	92	21,90	70,10	97	322,018	0	-148,43	250	0,53					
47 - КТП		смт Врадівка	ПП "Форсаж-Л" договір №51/328	40	40	36,8		36,80	1	10	0	30,89	250	0,9					
172 - КТП		смт Врадівка	ПП Чернявський В.П. договір №51/12	100	100	92		92,00	1	50	0	52,22	250	0,9					
209 - ЗТП		смт Врадівка	філії	250	250	230	31,10	198,90	211	686,448	0	-151,56	250	0,43					

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номінальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приданої потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211 - КТП		смт Врадіївка	СТ "Врадіївський коровай" договір №51/333	160		160	147,2		147,20	1	90	0	73,56	250	0,9
258 - КТП		с. Адамівка	філії	100		100	92	13,40	78,60	82	290,7	0	-117,12	250	0,53
259 - КТП		с. Адамівка	філії	60		60	55,2	18,20	37,00	52	163,5	0	-59,35	250	0,53
261 - КТП		с. Адамівка	філії	100		100	92	9,50	82,50	65	205	0	-31,42	250	0,53
269 - КТП		між смт Врадіївка і с. Адамівка (катодний захист)	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90	4		4	3,68		3,68	1	3,6	0	0,49	250	0,9
279 - СКТП		смт Врадіївка	філії	100		100	92	10,27	81,73	75	242,036	0	-68,45	250	0,53
282 - КТП		смт Врадіївка	ПКП "Каро"	63		63	57,96		57,96	1	45	0	19,40	250	0,9
283 - КТП		смт Врадіївка	філії	100		100	92	19,50	72,50	80	279,048	0	-105,46	250	0,53
285 - СКТП		смт Врадіївка	ФОП Юрченко А.Ф. договір №51/374	630		630	579,6		579,60	1	500	0	144,00	250	0,9
Ф.023							712,08	129,54			897,30				
54 - ЗТП		смт Врадіївка	ТОВ "Агрокомбінат "Врадіївський" договір №51/78	3		3	2,76		2,76	1	2,7	0	0,37	250	0,9
58 - СКТП		смт Врадіївка	філії	60		60	55,2	0,80	54,40	3	92	0	-30,67	250	0,9
60 - КТП		с. Кумарі	філії	25		25	23	4,00	19,00	9	34	0	-8,44	250	0,9
61 - КТП		с. Кумарі	філії	100		100	92	18,00	74,00	45	166,6	0	-29,29	250	0,67
65 - СКТП		с. Кумарі	філії	100		100	92	11,00	81,00	73	284	0	-110,42	250	0,53
66 - КТП		с. Кумарі	філії	100		100	92	7,03	84,97	1	25	0	77,22	250	0,9
67 - КТП		с. Кумарі	філії	100		100	92	11,30	80,70	51	153	0	20,58	250	0,53
69 - КТП		с. Кумарі	філії	63		63	57,96	6,90	51,06	17	53	0	33,51	250	0,67
204 - КТП		смт Врадіївка	ФОП Стойка В.В. договір №51/82	160		160	147,2		147,20	1	15	0	148,56	250	0,9
275 - КТП		с. Кумарі	філії	63		63	57,96	8,50	49,46	21	72	0	14,51	250	0,67
Ф.024							414,00	32,39			232,00				
232 - СКТП		смт Врадіївка	ТОВ "Агрокомбінат "Врадіївський" договір №51/78	250		250	230		230,00	3	142	0	113,56	250	0,9
265 - КТП		смт Врадіївка	підприємство "Водогін-Врадіївка" договір №51/300	100		100	92		92,00	1	0	0	102,22	250	0,9
267 - КТП		смт Врадіївка	підприємство "Водогін-Врадіївка" договір №51/300	100		100	92		92,00	1	90	0	12,22	250	0,9
Ф.026							966,00	48,58			617,00				
50 - КТП		смт Врадіївка	Стащенко М.В. о/р №420493	100		100	92		92,00	1	50	0	52,22	250	0,9
52 - ЗТП		смт Врадіївка	Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Врадіївський елеватор" договір №51/7	320		320	294,4		294,40	1	288	0	39,11	250	0,9

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номінальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приданої потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210 - ЗТП		смт Врадіївка	Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Врадівський елеватор" договір №51/7	630		630	579,6		579,60	4	279	0	365,00	250	0,9
Ф.028							1789,40	64,77			1827,02				
35 - КТП		смт Врадіївка	філії	100		100	92	13,90	78,10	78	316,224	16	-158,64	250	0,53
55 - КТП		смт Врадіївка	ТОВ СВК "Нафтобаза Врадіївка" договір №51/6	100		100	92		92,00	1	90	0	12,22	250	0,9
56 - ЗТП		смт Врадіївка	Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Врадівський елеватор" договір №51/7	320		320	294,4		294,40	1	50	0	277,11	250	0,9
181 - ЗТП		смт Врадіївка	філії	400		400	368	22,50	345,50	68	317,024	0	377,32	250	0,53
200 - ЗТП		смт Врадіївка	філії	250		250	230	56,10	173,90	165	554,248	0	-19,36	250	0,43
241 - СКТП		смт Врадіївка	ПП "ВКП "Каро" договір №51/63	400		400	368		368,00	0	0	0	408,89	250	0,9
276 - КТП		смт Врадіївка	філії	100		100	92	13,70	78,30	72	304,524	0	-130,94	250	0,53
277 - КТП		смт Врадіївка	ФОП Осовик Ю.Б. договір №51/306	25		25	23		23,00	1	15	0	10,56	250	0,9
286 - КТП		смт Врадіївка	ФГ "Рідний край - В" договір №51/377	250		250	230		230,00	1	180	0	75,56	250	0,9
ПС 35/10 кВ БОГЕМКА	15	с. Богемка	філії	2500		2500	2300,00	320,74	1979,26	1023	4266,60		1209,59		0,42
Ф.151							941,16	96,22			1344,10				
79 - КТП		с. Доброжанівка	філії	40		40	36,8	6,72	30,08	16	76	0	-21,07	250	0,67
81 - КТП		с. Доброжанівка	філії	160		160	147,2	11,00	136,20	34	175	0	44,70	250	0,67
82 - КТП		с. Доброжанівка	філії	100		100	92	10,20	81,80	45	141	0	-3,69	250	0,67
83 - КТП		с. Доброжанівка	філії	63		63	57,96	6,90	51,06	38	122	0	-35,49	250	0,67
84 - КТП		с. Мар'янівка	філії	40		40	36,8	3,00	33,80	25	75	0	-20,07	250	0,67
86 - КТП		с. Красівка	філії	25		25	23	5,10	17,90	9	35,8	0	-10,24	250	0,9
87 - КТП		с. Михайлівка	філії	25		25	23	6,20	16,80	12	36	0	-1,67	250	0,67
90 - КТП		с. Новомиколаївське	філії	100		100	92	11,00	81,00	88	282,5	0	-108,92	250	0,53
91 - КТП		с. Новомиколаївське	філії	60		60	55,2	2,50	52,70	1	50	0	11,33	250	0,9
213 - СКТП		с. Доброжанівка	філії	160		160	147,2	7,40	139,80	31	140,8	0	78,90	250	0,67
287 - СКТП		с. Доброжанівка	ПП "ВКП "Каро" договір №51/63	250		250	230		230,00	1	210	0	133,28	250	0,67
Ф.152							241,96	80,19			543,2				
109 - КТП		с. Богемка	філії	100		100	92	36,60	55,40	73	266	0	-92,42	250	0,53
111 - КТП		с. Богемка	філії	100		100	92	30,90	61,10	86	270,5	0	-96,92	250	0,53

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номінальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приданої потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119 - КТП		с. Богемка	Фермерське господарство "Терафарм" договір №51/40	63		63	57,96		57,96	1	6,7	0	57,70	250	0,9
Ф.154							544,64	64,15			660				
71 - КТП		с. Зимницьке	філії	63		63	57,96	9,00	48,96	23	76	0	10,51	250	0,67
72 - КТП		с. Зимницьке	філії	100		100	92	6,22	85,78	13	43	0	94,31	250	0,67
73 - КТП		с. Краснопілля	філії	63		63	57,96	1,70	56,26	2	50	0	14,40	250	0,9
74 - СКТП		с. Краснопілля	філії	100		100	92	7,30	84,70	34	147	0	-9,69	250	0,67
75 - КТП		с. Краснопілля	філії	100		100	92	5,00	87,00	24	72	0	65,31	250	0,67
78 - КТП		с. Веселий Лан	філії	40		40	36,8	6,32	30,48	26	80	0	-25,07	250	0,67
248 - КТП		с. Краснопілля	філії	63		63	57,96	6,10	51,86	25	84,5	0	2,01	250	0,67
255 - КТП		с. Краснопілля	філії	63		63	57,96	5,10	52,86	16	107,5	0	-20,99	250	0,67
Ф.155							1099,4	80,19			1719,3				
51 - ЩТП		с. Йосипівка	філії	63		63	57,96	7,00	50,96	30	99	0	-12,49	250	0,67
62 - КТП		с. Йосипівка	Фермерське господарство "Оазис" договір №51/305	50		50	46		46,00	1	30	0	21,11	250	0,9
143 - КТП		с. Капітанка	філії	63		63	57,96	3,10	54,86	24	109	0	-22,49	250	0,67
147 - КТП		с. Филімонівка	філії	100		100	92	5,20	86,80	42	134,5	0	2,81	250	0,67
149 - КТП		с. Йосипівка	філії	100		100	92	10,50	81,50	31	107	0	30,31	250	0,67
151 - СКТП		с. Покровське	філії	160		160	147,2	11,10	136,10	114	478,7	0	-136,37	250	0,43
152 - КТП		с. Покровське	філії	63		63	57,96	2,00	55,96	2	28	0	36,40	250	0,9
153 - СКТП		с. Юр'ївка	філії	100		100	92	6,10	85,90	33	104,2	0	33,11	250	0,67
154 - КТП		с. Тарасівка	філії	63		63	57,96	5,80	52,16	1	50	0	14,40	250	0,9
155 - КТП		с. Тарасівка	філії	63		63	57,96	6,10	51,86	34	101,4	0	-14,89	250	0,67
156 - СКТП		с. Покровське	філії	160		160	147,2	18,80	128,40	84	388,5	0	-110,76	250	0,53
174 - КТП		с. Покровське	філії	100		100	92	0,10	91,90	2	65	0	37,22	250	0,9
271 - КТП		біля с. Покровське (катодний захист)	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90	10		10	9,2		9,20	1	9	0	1,22	250	0,9
274 - КТП		біля с. Тарасівка (база СФГ "Тернавського О.П.")	СФГ "Тернавського О.П." договір №51/149	100		100	92		92,00	1	15	0	87,22	250	0,9
ПС 35/10 кВ ІВАНІВКА	34	с. Іванівка	філії	2500		2500	2300	400,93	1899,07	1045	3851		1625,19		0,42
Ф.341							763,6	112,26			803,5				
158 - КТП		с. Нововасилівка	філії	60		60	55,2	11,50	43,70	36	110	0	-27,61	250	0,67
159 - СКТП		с. Нововасилівка	філії	100		100	92	12,30	79,70	52	184	0	-10,42	250	0,53
160 - КТП		с. Нововасилівка	філії	100		100	92	14,90	77,10	25	79	0	58,31	250	0,67
161 - КТП		с. Нововасилівка	філії	60		60	55,2	9,00	46,20	27	85	0	-2,61	250	0,67
162 - КТП		с. Нововасилівка	філії	100		100	92	7,50	84,50	32	96	0	41,31	250	0,67
206 - СКТП		с. Нововасилівка	філії	250		250	230	15,70	214,30	45	199,5	0	143,78	250	0,67
212 - СКТП		с. Нововасилівка	філії	160		160	147,2	0,33	146,87	1	50	0	113,56	250	0,9
Ф.342							598	128,30			1215,4				
166 - КТП		с. Захарівка	філії	50		50	46	0,20	45,80	1	10	0	41,11	250	0,9
167 - КТП		с. Захарівка	філії	50		50	46	9,80	36,20	25	96	0	-27,34	250	0,67

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номінальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приданої потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності				
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день				Р рез.доз.пот.	Кількість споживачів, в т.ч. побутових, без врахування субспоживачів.	Дозволена потужність існуючих споживачів з врахуванням субспоживачів, кВт	Потужність, що приднується за договорами про приднання, кВт
				1	2					3	4	5				6	7	8	9
175 - КТП		с. Іванівка	філії	100		100	92	32,10	59,90		83	266,5	0	-92,92	250	0,53			
176 - КТП		с. Іванівка	філії	100		100	92	17,50	74,50		72	252,2	0	-78,62	250	0,53			
219 - СКТП		с. Захарівка	філії	250		250	230	23,19	206,81		81	363,2	0	70,76	250	0,53			
280 - СКТП		с. Захарівка	філії	100		100	92	14,40	77,60		56	227,5	0	-53,92	250	0,53			
Ф.343							460	80,19				906							
48 - СКТП		с. Новомихайлівське	філії	160		160	147,2	25,20	122,00		88	280	2	-4,26	250	0,53			
49 - СКТП		с. Новомихайлівське	філії	100		100	92	21,60	70,40		74	240	0	-66,42	250	0,53			
205 - КТП		с. Мала Врадівка	філії	40		40	36,8	1,45	35,35		7	21	0	19,89	250	0,9			
224 - СКТП		с. Новомихайлівське	філії	100		100	92	3,50	88,50		2	92	0	10,22	250	0,9			
240 - СКТП		с. Новомихайлівське	філії	100		100	92	19,48	72,52		73	273	0	-99,42	250	0,53			
Ф.344							540,04	80,19				926,1							
136 - КТП		с. Великовеселе	філії	160		160	147,2	10,12	137,08		96	307,5	0	-29,76	250	0,53			
137 - КТП		с. Великовеселе	філії	63		63	57,96	5,20	52,76		12	51	0	35,51	250	0,67			
139 - ЩТП		с. Макієве	філії	60		60	55,2	10,80	44,40		27	81	0	1,39	250	0,67			
140 - СКТП		с. Новоолексіївка	філії	160		160	147,2	19,50	127,70		72	275	0	2,74	250	0,53			
142 - СКТП		с. Великовеселе	філії	40		40	36,8	6,00	30,80		7	53	0	-12,11	250	0,9			
164 - КТП		с. Гражданівка	філії	100		100	92	16,80	75,20		50	155	0	18,58	250	0,53			
251 - КТП		с. Новоолексіївка (катодний захист)	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90	4		4	3,68		3,68		1	3,6	0	0,49	250	0,9			
ПС 35/10 кВ СИРОВЕ	68	с. Сирове	філії	2500		2500	2300	294,27	2005,73		616	2396,7		2203,30		0,5			
Ф.681							966,92	163,49				1382							
92 - КТП		с. Сирове	філії	100		100	92	10,10	81,90		24	71	0	66,31	250	0,67			
94 - СКТП		с. Сирове	філії	100		100	92	2,80	89,20		1	70	0	32,22	250	0,9			
95 - КТП		с. Болгарка	філії	25		25	23	3,20	19,80		16	48	0	-13,67	250	0,67			
96 - КТП		с. Сирове	філії	40		40	36,8	2,30	34,50		1	38	0	2,89	250	0,9			
97 - КТП		с. Сирове	філії	100		100	92	11,90	80,10		40	120	0	17,31	250	0,67			
98 - КТП		с. Сирове	філії	100		100	92	22,14	69,86		61	273	0	-99,42	250	0,53			
99 - КТП		с. Сирове	філії	63		63	57,96	13,71	44,25		37	128	0	-41,49	250	0,67			
100 - КТП		с. Сирове	філії	60		60	55,2	17,92	37,28		49	161	0	-78,61	250	0,67			
101 - КТП		с. Сирове	філії	63		63	57,96	10,60	47,36		30	119	0	-32,49	250	0,67			
102 - КТП		с. Сирове	філії	100		100	92	13,50	78,50		45	135	0	2,31	250	0,67			
191 - КТП		с. Сирове	філії	50		50	46	6,10	39,90		34	109	0	-40,34	250	0,67			
226 - СКТП		с. Сирове	філії	250		250	230	23,20	206,80		21	110	0	233,28	250	0,67			
Ф.684							582,36	130,79				1014,7							
103 - СКТП		с. Сирове	філії	160		160	147,2	27,80	119,40		84	368	0	-90,26	250	0,53			
106 - КТП		с. Сирове	філії	100		100	92	17,20	74,80		42	133	0	4,31	250	0,67			
107 - КТП		с. Сирове	філії	60		60	55,2	21,80	33,40		38	151	0	-68,61	250	0,67			
108 - КТП		с. Сирове	філії	63		63	57,96	12,20	45,76		29	89	0	-2,49	250	0,67			
256 - СКТП		с. Сирове	філії	250		250	230	7,30	222,70		64	273,7	0	160,26	250	0,53			
ПС 35/10 кВ НОВОПАВЛІВКА	76	с. Новопавлівка	філії	2500		2500	2300	333,51	1966,49		750	3111,2		1888,80		0,46			
Ф.761							1152,76	158,81				1706,5							
124 - КТП		с. Новопавлівка	філії	60		60	55,2	7,90	47,30		39	135	0	-52,61	250	0,67			
127 - СКТП		с. Новопавлівка	філії	160		160	147,2	24,70	122,50		81	461,3	0	-183,56	250	0,53			
128 - КТП		с. Новопавлівка	філії	250		250	230	13,80	216,20		54	316	0	117,96	250	0,53			
129 - КТП		с. Новопавлівка	філії	40		40	36,8	5,10	31,70		15	41	0	13,93	250	0,67			
130 - КТП		с. Біляєве	філії	100		100	92	2,60	89,40		11	33	0	104,31	250	0,67			
131 - КТП		с. Ковалівка	філії	60		60	55,2	6,20	49,00		34	107	0	-24,61	250	0,67			

Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів (ПС, РП, КТП, ЗТП, СКТП....)	Код підстанції	Адреса розташування ПС, РП, ТП	Ознака власності (на балансі філії / на балансі споживача - № договору)	встановлено силових трансформаторів (МВА, кВА), без врахування резервних		Номінальна потужність підстанції, МВА, кВА	Максимально допустима потужність підстанції, кВт	Електричне навантаження в режимний день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, кВт	Потужність, кВт			Резерв потужності з урахуванням укладених договорів про приднання, кВт	Вартість резерву приданої потужності, грн./кВт	Коефіцієнт використання потужності
				T1, S	T2, S					S ном (ст.5 + ст.6)	Р макс	Р реж. день			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
185 - СКТП		с. Новопавлівка	філії	63		63	57,96	14,90	43,06	46	172	0	-85,49	250	0,67
199 - КТП		с. Новопавлівка	філії	100		100	92	30,40	61,60	40	144,2	0	-6,89	250	0,67
249 - СКТП		с. Новопавлівка	філії	160		160	147,2	22,60	124,60	63	288	0	-10,26	250	0,53
253 - КТП		с. Новопавлівка (катодний захист)	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90	10		10	9,2		9,20	1	9	0	1,22	250	0,9
262 - СКТП		с. Новопавлівка	ТОВ ВІОПВ "Врадівська вода" договір №51/171	250		250	230		230,00	1	0	0	255,56	250	0,9
Ф.762							369,84	31,76			351,6				
125 - КТП		с. Новопавлівка	філії	25		25	23	2,60	3,94	2	12	0	13,56	250	0,9
126 - КТП		с. Новопавлівка	філії	100		100	92	4,90	3,29	2	80	0	22,22	250	0,9
133 - КТП		с. Бобрік	філії	100		100	92	10,80	7,89	42	130	0	7,31	250	0,67
135 - КТП		с. Великовеселе	філії	63		63	57,96	4,90	9,47	11	37	0	49,51	250	0,67
252 - КТП		Між с. Бобрік та с. Великовеселе (катодний захист)	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90	10		10	9,2		9,20	1	9	0	1,22	250	0,9
272 - КТП		Біля с. Бобрік (катодний захист)	ПАТ "Укртрансгаз" договір №51/90	4		4	3,68		3,68	1	3,6	0	0,49	250	0,9
281 - КТП		с. Новопавлівка	Фермерське господарство "Лідер" договір №51/227	100		100	92		92,00	1	80	0	22,22	250	0,9
Ф.765							609,04	142,93			1053,1				
63 - КТП		с. Шевченко	філії	63		63	57,96	0,90	57,06	13	44	0	42,51	250	0,67
112 - КТП		с. Острогирське	філії	63		63	57,96	16,25	41,71	39	157,1	0	-70,59	250	0,67
113 - КТП		с. Острогирське	філії	50		50	46	10,60	35,40	24	87	0	-18,34	250	0,67
115 - СКТП		с. Федорівка	філії	100		100	92	24,80	67,20	85	280	0	-106,42	250	0,53
120 - КТП		с. Острогирське	філії	60		60	55,2	14,50	40,70	32	105	0	-22,61	250	0,67
121 - КТП		с. Острогирське	філії	63		63	57,96	11,10	46,86	9	38	0	26,40	250	0,9
123 - КТП		с. Новопавлівка	філії	63		63	57,96	8,70	49,26	14	42	0	44,51	250	0,67
237 - СКТП		с. Федорівка	філії	160		160	147,2	12,56	134,64	68	230	3	44,74	250	0,53
278 - КТП		с. Новопавлівка	філії	40		40	36,8	5,10	31,70	21	70	0	-15,07	250	0,67

Менеджер
філії Владівського району

Руслан ТІМАНОВСЬКИЙ

Головний інженер
філії Владівського району

Григорій ГРИГОР'ЄВ